

**COMUNE DI ZAVATTARELLO**  
PROVINCIA DI PAVIA

**ACQUEDOTTO**

**PROGRAMMA MENSILE DEI CONTROLLI  
E DELLE MANUTENZIONI  
ANNO 2016**

<b>GENNAIO</b>	VF
<b>FEBBRAIO</b>	VF
<b>MARZO</b>	VF PD A
<b>APRILE</b>	VF
<b>MAGGIO</b>	VF PD VG
<b>GIUGNO</b>	VF VG A
<b>LUGLIO</b>	VF PD VG
	VF

<b>AGOSTO</b>	PD VG A
<b>SETTEMBRE</b>	VF PD VG
<b>OTTOBRE</b>	VF VG
<b>NOVEMBRE</b>	VF PD A
<b>DICEMBRE</b>	VF

## **LEGENDA**

**VF** VERIFICA FUNZIONALITA' PUNTI DI CAPTAZIONE E SERBATOI  
(CADENZA MENSILE)

**SV** SFALCIO VEGETAZIONE ADIACENTE ALLE INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO  
(DUE VOLTE L'ANNO)

**PD** PULITURA E DISINFEZIONE SERBATOI  
(MARZO – MAGGIO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – NOVEMBRE)

**VG** VERIFICA LIVELLO SERBATOI GIORNALIERA DA MAGGIO A OTTOBRE

**A** ANALISI QUALITA' DELL'ACQUA (BIOLOGICA) DA PARTE DI LABORATORIO AUTORIZZATO  
(QUATTRO VOLTE ALL'ANNO)

**M** MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI CLORAZIONE  
(CADENZA ANNUALE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA)

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

## PIANO DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2016

<b>VERIFICA FUNZIONALITA' PUNTI DI CAPTAZIONE E SERBATOI</b>	<b>CADENZA MENSILE</b>
<b>SFALCIO VEGETAZIONE ADIACENTE ALLE INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO</b>	<b>DUE VOLTE L'ANNO DA MARZO A OTTOBRE</b>
<b>PULITURA E DISINFEZIONE SERBATOI</b>	<b>MARZO – MAGGIO – LUGLIO AGOSTO – SETTEMBRE - NOVEMBRE</b>
<b>VERIFICA SERBATOI GIORNALIERA</b>	<b>MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE</b>
<b>ANALISI QUALITA' DELL'ACQUA (BIOLOGICA) DA PARTE DI LABORATORIO AUTORIZZATO</b>	<b>QUATTRO VOLTE ALL'ANNO DA MARZO A NOVEMBRE</b>
<b>MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI CLORAZIONE</b>	<b>CADENZA ANNUALE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA</b>
<b>INTERVENTI TECNICI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	<b>MARZO – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – DICEMBRE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA</b>

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE E DELLE OPERE DI DERIVAZIONE ANNO 2016

### GENNAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
09 GENNAIO	CASA MERCANTI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 GENNAIO	CASA MERCANTI	CONTINUATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 GENNAIO	LAGAGNOLO	CONTROLLO PERDITA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 GENNAIO	CASA MERCANTI	CONTINUATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
12 GENNAIO	CASA MERCANTI	ULTIMATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
13 GENNAIO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
14 GENNAIO	CASA MERCANTI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 GENNAIO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 GENNAIO	COSTA CECI- CALENZONE	CONTROLLO MANCA ACQUA	NOVANTINI
19 GENNAIO	COSTA CECI-CALENZONE	CONTROLLO PRESE MANCA ACQUA	NOVANTINI
19 GENNAIO	COSTA CECI-CALENZONE	CONTROLLO SERBATOI MANCA ACQUA	NOVANTINI
20 GENNAIO	COSTA CECI-CALENZONE	CARICATO SERBATOIO CON AUTOPOMPA PASSERINI	NOVANTINI
21 GENNAIO	CALENZONE	INTERVENTO CON TUBO VOLANTE PER PRESA ACQUA	NOVANTINI
21 GENNAIO	CASA STEFANONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
26 GENNAIO	CALENZONE	INTERVENTO TUBI	NOVANTINI
26 GENNAIO	COSTA CECI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
26 GENNAIO	COSTA CECI	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
28 GENNAIO	MOLINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 GENNAIO	PONTE/PERDUCCO	SOSTITUITO SERACINESCA	NOVANTINI

## FEBBRAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 FEBBRAIO	CA' NOVA	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 FEBBRAIO	POMPE TIDONE	SPENTO POMPE E RIACCESE	NOVANTINI
17 FEBBRAIO	CALENZONE	CONTROLLO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 FEBBRAIO	CALENZONE	LIBERATO TUBO PER ACQUA CASA ROSA E PULIZIA PRESE	NOVANTINI
19 FEBBRAIO	POMPE TIDONE	SCARICATO POMPE E CONTROLLATO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

## MARZO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 MARZO	CASCINE	SCAVO NUOVO ALLACCIAMENTO	NOVANTINI
03 MARZO	DA MOGLIAZZA A SORGENTE RIO TORBIDO	INTERVENTO RICERCA ROTTURA	NOVANTINI
04 MARZO	MOGLIAZZA	PORTATO CISTERNA ACQUA	NOVANTINI
08 MARZO	MOGLIAZZA	PORTATO CISTERNA ACQUA	NOVANTINI
09 MARZO	RIO TORBIDO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO (TUBO CHIUSO)	NOVANTINI
10 MARZO	RIO TORBIDO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO SOSTITUITO TUBO SISTEMATO SCAVO	NOVANTINI
11 MARZO	MOGLIAZZA	INTERVENTO CONTATORE E GALLEGGIANTE E CARICATO E RIPORTATO CISTERNE	NOVANTINI
14 MARZO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO - CONTATORE	NOVANTINI
22 MARZO	CASA MARCHESE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 MARZO	STRADA CIAPUNA'	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
23 MARZO	STRADA CIAPUNA'	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
23 MARZO	CASA STEFANONE	INIZIATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 MARZO	CASA STEFANONE	FINITO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO-CHIUSO E MESSO ASFALTO	NOVANTINI
30 MARZO	VALLE	INTERVENTO SOSTITUZIONE 36 METRI TUBO FOGNATURA	NOVANTINI
31 MARZO	VALLE	ULTIMATO INTERVENTO FOGNATURA	NOVANTINI

31 MARZO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
----------	-----------	-------------------------------	-----------

## APRILE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
01 APRILE	LAGAGNOLO	ULTIMATO INTERVENTO DI SCAVO CON GHIAIA	NOVANTINI
07 APRILE	CASA CAGNONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 APRILE	CASA STEFANONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 APRILE	MOLINE EX CASA STEFANONE	INTERVENTO PER PERDITA ACQUA	NOVANTINI
21 APRILE	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
27 APRILE	ROSSONE	INTERVENTO FOGNATURA	NOVANTINI
28 APRILE	ROSSONE	INTERVENTO FOGNATURA	NOVANTINI

## MAGGIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 MAGGIO	ROSSONE	INTERVENTO FOGNATURA	NOVANTINI
04 MAGGIO	LOCALITA' CAMPI	SOPRALLUOGO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 MAGGIO	CASA STEFANONE	INTERVENTO DI PULIZIA CONTATORI E FILTRI UTENTI VARI	NOVANTINI
18 MAGGIO	OLTRETIDONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 MAGGIO	OLTRETIDONE	CONTINUATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 MAGGIO	VALLE INFERIORE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 MAGGIO	OLTRETIDONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
23 MAGGIO	OSSENISIO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 MAGGIO	VIA VITTORIO EMANUELE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
25 MAGGIO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
27 MAGGIO	CASCINE	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
28 MAGGIO	CASA STEFANONE	INTERVENTO ACQUEDOTTO MANCANZA ACQUA	NOVANTINI

31 MAGGIO	VALLE SUPERIORE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
-----------	-----------------	-------------------------------	-----------

## GIUGNO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
9 GIUGNO	SORGENTI SERBATOI CANA' E OSSENISIO	VISIONATO SORGENTI E SERBATOI CON A.S.M.	NOVANTINI
19 GIUGNO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 GIUGNO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 GIUGNO	CAMPO VALLE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
27 GIUGNO	LOC. CAMPI	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 GIUGNO	CALENZONE	CONTROLLO PRESE CON A.S.M.	NOVANTINI

## LUGLIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
05 LUGLIO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
06 LUGLIO	SAN SILVERIO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 LUGLIO	MOLINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
13 LUGLIO	CASA MERCANTI	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO 4 M. TUBO	NOVANTINI
27 LUGLIO	VALLE INFERIORE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 LUGLIO	LINEA O. T.	CONTROLLO ACQUEDOTTO PER DUE ROTTURE	NOVANTINI

## AGOSTO

<b>DATA</b>	<b>LUOGO/IMPIANTO</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>OPERATORE</b>
01 AGOSTO	VIA CAVOUR	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
03 AGOSTO	CASCINA MIRANI	PULIZIA CONTATORE MIRANI C.	NOVANTINI
04 AGOSTO	CASCINA MIRANI/BRIGNOLA	PULIZIA CONTATORI MIRANI C. – CHIESA L. – MARINI R. - ALBERTOCCHI M.- SCOLLEGATO TUBI -BRIGNOLA	NOVANTINI
04 AGOSTO	CONTROLLO PRESE CON ASM		NOVANTINI
05 AGOSTO	VIA MAZZINI	PULIZIA CONTATORE CROTTA E.	NOVANTINI
05 AGOSTO	CASCINA MIRANI	SMONTATO TAPPO TERMINALE MIRANI C.	NOVANTINI
06 AGOSTO	CROCETTA	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
08 AGOSTO	OLTRE TIDONE	ULTIMATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
08 AGOSTO	FOSSO DI CASA MERCANTI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 AGOSTO	VALLE INFERIORE	PULIZIA CONTATORI CORTI E VICINO	NOVANTINI
16 AGOSTO	CASA MARCHESE	PULIZIA CONTATORI TAGLIANI – LUGHI - PERELLI	NOVANTINI
16 AGOSTO	VALLE CASA MARCHESE	PIOMBATO CONTATORI	NOVANTINI
16 AGOSTO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
17 AGOSTO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 AGOSTO	VIA VITTORIO EMANUELE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 AGOSTO	VIA CAVOUR	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 AGOSTO	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 AGOSTO	CASA STEFANONE	PULIZIA CONTATORE PERELLI N.	NOVANTINI
24 AGOSTO	VIA VITTORIO EMANUELE	INSTALLATO CONTATORE BRUNI M.	NOVANTINI
24 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI CON A.S.L.	NOVANTINI
24 AGOSTO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 AGOSTO	POMPE TIDONE	SOSTITUITO GALLEGGIANTE (CON CREVANI M.)	NOVANTINI

25 AGOSTO	V IA CAVOUR	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 AGOSTO	CROCETTA	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI

## SETTEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 SETTEMBRE	MOLINE	PULIZIA CONTATORI GIANESI - DONADONI	NOVANTINI
07 SETTEMBRE	POMPE TIDONE	SOSTITUITO MANOMETRO	NOVANTINI
08 SETTEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 SETTEMBRE	CASA CAGNONE	ULTIMATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 SETTEMBRE	OSSENISIO	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
12 SETTEMBRE	OSSENISIO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
12 SETTEMBRE	CROCETTA	RIPRISTINATO SCAVO (ROTTURA ACQUEDOTTO) CON GHIAIETTO	NOVANTINI
13 SETTEMBRE	TIDONE	AGGIUSTATO ACQUEDOTTO TIDONE 5 FASCETTE – PROF.2,80 M.	NOVANTINI
16 SETTEMBRE	CASA MERCANTI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 SETTEMBRE	POMPE TIDONE	INTERVENTO ACQUEDOTTO PERDITE DALLE FASCETTE	NOVANTINI
21 SETTEMBRE	PERDUCCO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
26 SETTEMBRE	MOLINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 SETTEMBRE	CASA MERCANTI	INTERVENTO SBLOCCATO GALLEGGIANTE	NOVANTINI

## OTTOBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
10 OTTOBRE	ZAVATTARELLO	TOLTO AUTOBLOCCANTI E FATTO SCAVO PER INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 OTTOBRE	CASCINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
14 OTTOBRE	MOLINE	SOSTITUZIONE SERACINESCA PRIMA DEL CONTATORE	NOVANTINI
19 OTTOBRE	LAGAGNOLO	INTERVENTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO	NOVANTINI
24 OTTOBRE	MOLINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 OTTOBRE	CASA ROSA	INTERVENTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO	NOVANTINI
26 OTTOBRE	LAGAGNOLO	CONTROLLO PER PRESUNTA PERDITA ACQUA	NOVANTINI

27 OTTOBRE	LAGAGNOLO	INTERVENTO PER ROTTURA ACQUEDOTTO (ROTTURA BEOLE, SCAVO POSA BEOLE)	NOVANTINI
31 OTTOBRE	LAGAGNOLO	FINITO INTERENTO PER ROTTURA ACQUEDOTTO (FINITO POSA BEOLE E STUCCATURA)	NOVANTINI

## NOVEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 NOVEMBRE	RECROSIO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 NOVEMBRE	CASA MARCHESE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 NOVEMBRE	OLTRE TIDONE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI

## DICEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
13 DICEMBRE	LAGAGNOLO	INTERVENTO SOSTITUZIONE SERACINESCA	NOVANTINI
17 DICEMBRE	CASA MERCANTI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 DICEMBRE	VIA VITTORIO EMANUELE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 DICEMBRE	VIA VITTORIO EMANUELE	ULTIMATA RIPARAZIONE ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 DICEMBRE	RECROSIO	CONTROLLO PRESA E PULIZIA	NOVANTINI
29 DICEMBRE	MOLINE	INTERVENTO PULIZIA CONTATORE	NOVANTINI
29 DICEMBRE	COSTA CECI	INTERVENTO PULIZIA CONTATORE	NOVENTINI

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE E DELLE OPERE DI DERIVAZIONE ANNO 2016

### GENNAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
04 GENNAIO	CASA ROSA	CLORO	NOVANTINI
08 GENNAIO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
08 GENNAIO	POMPE TIDONE	CONTROLLO	NOVANTINI
29 GENNAIO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
29 GENNAIO	COSTA CECI	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI

### FEBBRAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
03 FEBBRAIO	CASA ROSA E COSTA CECI	CONTROLLO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

### MARZO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 MARZO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
09 MARZO	CASA ROSA E COSTA CECI	CONTROLLO ACQUEDOTTO MESSO CLORO	NOVANTINI
29 MARZO	SERBATOI ACQUEDOTTO	MESSO CLORO	NOVANTINI

## APRILE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
13 APRILE	SERBATOI ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI + CLORO	NOVANTINI

## MAGGIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
11 MAGGIO	SERBATOI ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI + CLORO	NOVANTINI
19 MAGGIO	LOC. CANA'	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
23 MAGGIO	OSSENISIO	INTERVENTO GALLEGGIANTE SERBATOIO	NOVANTINI

## GIUGNO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
10 GIUGNO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI
24 GIUGNO	CASA CANEVARO	PULIZIA GALLEGGIANTE	NOVANTINI

## LUGLIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
08 LUGLIO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI
15 LUGLIO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
27 LUGLIO	POMPE TIDONE	TAGLIO ERBA PULIZIA SERBATOIO	NOVANTINI

## AGOSTO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
06 AGOSTO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
06 AGOSTO	POMPE TIDONE	CONTROLLO POMPE	NOVANTINI
08 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO	NOVANTINI
09 AGOSTO	SERBATOIO CANA' E CASA MERCANTI	TAGLIATO ERBA + VASCHE E SERACINESCHE	NOVANTINI

11 AGOSTO	FONTANONE 5 FONTANE FOSSO RECROSIO	CONTROLLO E PULIZIA PRESE	NOVANTINI
14 AGOSTO	CASA ROSA POMPE TIDONE	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
16 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
19 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI

## SETTEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 SETTEMBRE	SERBATOI	CONTROLLO + CLORO	NOVANTINI
07 SETTEMBRE	FOSSO CANA'	CONTROLLO PRESA E PULIZIA	NOVANTINI

## OTTOBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 OTTOBRE	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOV ANTINI
07 OTTOBRE	CASA MERCANTI	CONTROLLO POMPE E CLORO	NOVANTINI
21 OTTOBRE	POMPE TIDONE	CONTROLLO POMPE	NOVANTINI
21 OTTOBRE	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO E CLORO	NOVANTINI

## NOVEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
------	----------------	--------------	-----------

## DICEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 DICEMBRE	POMPE TIDONE	CONTROLLO POMPE	NOVANTINI
16 DICEMBRE	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOI + CLORO	NOVANTINI
21 DICEMBRE	CASA ROSA	CLORO	NOVANTINI

# COMUNE DI ZAVATTARELLO

## ANALISI DI LABORATORIO ANNO 2016

CULLIGAN HYDRA SERVICE s.r.l. di PIACENZA  
LABORATORIO BIOVET di PIACENZA

PUNTO DI PRELIEVO	DATA PRELIEVO	ESITO	AZIONI CORRETTIVE
ZAVATTARELLO	13.02.2016	<b>C</b>	
ZAVATTARELLO	06.07.2016	<b>C</b>	
ZAVATTARELLO	22.08.2016	<b>NC</b>	ORDINANZA DI BOLLITURA ACQUA E INTERVENTO DITTA INCARICATA
ZAVATTARELLO	02.09.2016	<b>C</b>	REVOCA ORDINANZA DI BOLLITURA
ZAVATTARELLO	12.09.2016	<b>C</b>	

**C** CONFORME

**NC** NON CONFORME