

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

ACQUEDOTTO

**PROGRAMMA MENSILE DEI CONTROLLI
E DELLE MANUTENZIONI
ANNO 2017**

GENNAIO	VF
FEBBRAIO	VF
MARZO	VF PD A
APRILE	VF
MAGGIO	VF PD VG
GIUGNO	VF VG A
LUGLIO	VF PD VG

AGOSTO	VF PD VG A
SETTEMBRE	VF PD VG
OTTOBRE	VF VG
NOVEMBRE	VF PD A
DICEMBRE	VF

LEGENDA

VF VERIFICA FUNZIONALITA' PUNTI DI CAPTAZIONE E SERBATOI
(CADENZA MENSILE)

SV SFALCIO VEGETAZIONE ADIACENTE ALLE INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO
(DUE VOLTE L'ANNO)

PD PULITURA E DISINFEZIONE SERBATOI
(MARZO – MAGGIO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – NOVEMBRE)

VG VERIFICA LIVELLO SERBATOI GIORNALIERA DA MAGGIO A OTTOBRE

A ANALISI QUALITA' DELL'ACQUA (BIOLOGICA) DA PARTE DI LABORATORIO AUTORIZZATO
(QUATTRO VOLTE ALL'ANNO)

M MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI CLORAZIONE
(CADENZA ANNUALE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA)

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

PIANO DEI CONTROLLI INTERNI
ANNO 2017

VERIFICA FUNZIONALITA' PUNTI DI CAPTAZIONE E SERBATOI	CADENZA MENSILE
SFALCIO VEGETAZIONE ADIACENTE ALLE INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO	DUE VOLTE L'ANNO DA MARZO A OTTOBRE
PULITURA E DISINFEZIONE SERBATOI	MARZO – MAGGIO – LUGLIO AGOSTO – SETTEMBRE - NOVEMBRE
VERIFICA SERBATOI GIORNALIERA	MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE
ANALISI QUALITA' DELL'ACQUA (BIOLOGICA) DA PARTE DI LABORATORIO AUTORIZZATO	QUATTRO VOLTE ALL'ANNO DA MARZO A NOVEMBRE
MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI CLORAZIONE	CADENZA ANNUALE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA
INTERVENTI TECNICI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	MARZO – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – DICEMBRE DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA

COMUNE DI ZAVATTARELLO

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE E DELLE OPERE DI DERIVAZIONE ANNO 2017

GENNAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
08 GENNAIO	CASALE COSTA CECI	INTERVENTO ACQUEDOTTO PER MANCANZA ACQUA	NOVANTINI
09 GENNAIO	CASALE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 GENNAIO	CASTIGNOLI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO A PROFONDITA' CM. 140, (OCORRE ROMPERE BEOLE FARE SCAVO A MANO E MARTELLO PNEUMATICO CON GETTATA E RETE E QUINDI RIPOSIZIONARE LE BEOLE CON CEMENTO)	NOVANTINI
11 GENNAIO	CASTIGNOLI	CONTINUATO INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
13 GENNAIO	CASTIGNOLI	INTERVENTO ROTTURA E ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 GENNAIO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 GENNAIO	CASA CANEVARO	INTERVENTO ACQUEDOTTO SMONTATO GALLEGGIANTE E RIDUTTORE	NOVANTINI
17 GENNAIO	CASA CANEVARO	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
23 GENNAIO	CAMPO VALLE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 GENNAIO	CASA CAGNONE	INTERVENTO ACQUEDOTTO PER MANCANZA ACQUA CAUSA CALCARE NEL TUBO, CARICATO 2 CISTERNE ACQUA E FATTO ALLACCIAMENTO PROVVISORIO	NOVANTINI
26 GENNAIO	CASA CAGNONE	CONTINUATO INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUZIONE TUBO + RACCORDI E SERACINESCA	NOVANTINI
27 GENNAIO	CASA CAGNONE	CONTINUATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

FEBBRAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
07 FEBBRAIO	CASTIGNOLI	CONTINUATO LAVORO DI RIPRISTINO DOPO SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
08 FEBBRAIO	CASTIGNOLI	CONTINUATO LAVORO DI RIPRISTINO DOPO SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 FEBBRAIO	MOLINE	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 FEBBRAIO	CASTIGNOLI	CONTINUATO LAVORO DI RIPRISTINO DOPO SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 FEBBRAIO	CASA CAGNONE	INTERVENTO SISTEMAZIONE CONTATORE	NOVANTINI
17 FEBBRAIO	CASA CAGNONE	FINITO INTERVENTO	NOVANTINI

MARZO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 MARZO	CASA ROCCHETTA	SOSTITUZIONE SERACINESCA E SISTEMAZIONE CONTATORE M.C.	NOVANTINI
08 MARZO	MOLINE EX FORNACE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
08 MARZO	MOLINE EX CASERMA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 MARZO	VALLE SUPERIORE	INTERVENTO ALLACCIAM. ACQUEDOTTO	NOVANTINI

APRILE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
06 APRILE	CASA ROSA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
21 APRILE	CASA MARCHESE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

MAGGIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 MAGGIO	CASCINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO (SOSPESO)	NOVANTINI
02 MAGGIO	CASTIGNOLI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
03 MAGGIO	CASA STEFANONE	PULIZIA CONTATORI E CONTROLLO VASCA	NOVANTINI
04 MAGGIO	CASCINE	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO E RIPRISTINATO SCAVO CON STABILIZZATO E CATRAME	NOVANTINI
08 MAGGIO	CASA MERCANTI	INTERVENTO ACQUEDOTTO E CHIUSO CON GHIAIA E ASFALTO	NOVANTINI
11 MAGGIO	CIMITERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 MAGGIO	VIA CAVOUR	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
28 MAGGIO	MOLINE LOC. FORNACE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 MAGGIO	CASCINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 MAGGIO	CIMITERO	INIZIATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
30 MAGGIO	CIMITERO	CONTINUATO INTERVENTO CIMITERO	NOVANTINI
31 MAGGIO	CIMITERO	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
31 MAGGIO	CINQUE FONTANE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

GIUGNO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
01 GIUGNO	CROCETTA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
05 GIUGNO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
06 GIUGNO	LAGAGNOLO	CONTINUATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
07 GIUGNO	CASCINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 GIUGNO	PISCINA	CONTROLLO ACQUA PISCINA E CHIUSO SERACINESCA	NOVANTINI
13 GIUGNO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO TUBO 3 MT.	NOVANTINI
14 GIUGNO	CAMPOVALLE	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO TUBO + RACCORDI	NOVANTINI
14 GIUGNO	ZAVATTARELLO	PULIZIA DI 1 CONTATORE + RIDUTTORE E FILTRO	NOVANTINI
14 GIUGNO	ZAVATARELLO	NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 GIUGNO	LAGAGNOLO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 GIUGNO	SERBATOIO CANA'	CONTROLLO X POCA ACQUA	NOVANTINI
20 GIUGNO	CASA STEFANONE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
21 GIUGNO	TOVAZZA	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO 12 MT. + RACCORDI	NOVANTINI
21 GIUGNO	CASALE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 GIUGNO	VIA MASI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 GIUGNO	CASA MERCANTI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
27 GIUGNO	POMPE TIDONE	CONTROLLO POMPE PER MANCATA CORRENTE SALTATO SALVAVITA DELL'ENEL	NOVANTINI
29 GIUGNO	POMPE TIDONE	CONTROLLO CON ENEL PER MANCATA CORRENTE	NOVANTINI

LUGLIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 LUGLIO	POMPE TIDONE	CONTROLLO CON ENEL PER MANCATA CORRENTE	NOVANTINI
09 LUGLIO	ACQUEDOTTO	CONTINUI CONTROLLI SU TUTTO L'ACQUEDOTTO PER MANCANZA ACQUA	NOVANTINI
10 LUGLIO	CASCINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 LUGLIO	CASA ROSA	CARICATO SERBATOIO CON PASSERINI – CISTERNA	NOVANTINI
11 LUGLIO	OSSENISIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 LUGLIO	CASA ROSA	PASSERINI CISTERNA	NOVANTINI
12 LUGLIO	OSSENISIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO + PASSERINI	NOVANTINI
12 LUGLIO	CASTELLO	PORTATO CISTERNA CASTELLO X BARINO	NOVANTINI
15 LUGLIO	SERBATOI	CARICATO CISTERNE CON CARDANINI	NOVANTINI
17 LUGLIO	TIDONE	CONTROLLO ACQUA + SCAVO TIDONE CON VERNETTI E AUTOBOTTI	NOVANTINI
18 LUGLIO	TIDONE	COLLEGATO POMPA PROVVISORIA IN TIDONE CON CREVANI E MESSO TUBO CON FOPPIANI – SCARICATO AUTOBOTTI DEI VIGLI DEL FUOCO	NOVANTINI
22 LUGLIO	SERBATOI	PORTATO ACQUA SERBATOI CON CAMION	NOVANTINI
22 LUGLIO	CASA MERCANTI	SISTEMATO GALLEGGIANTE E RIDUTTORE	NOVANTINI
24 LUGLIO	CASCINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 LUGLIO	MORCIONE	RECUPERATO TRATTORE E RIMORCHIATO CAMION VIGILI E PASSERINI	NOVANTINI
24 LUGLIO	SERBATOIO	ACQUA SERBATOIO CON BOTTI	NOVANTINI
25 LUGLIO	CASA MARCHESE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
25 LUGLIO	CASTELLO	ACQUA CASTELLO CON DAILY	NOVANTINI
26 LUGLIO	ACQUEDOTTO	ORGANIZZATO PER CISTERNE, CONTROLAVAGGI PISCINA ECC.	NOVANTINI
26 LUGLIO	CROCIGLIA/CASALE	FATTO LA LINEA VECCHIA DA CROCIGLIA A CASALE PER ALLACCIAMENTO NUOVO	NOVANTINI
26 LUGLIO	MORCIONE	SOPRALLUOGO CON PERELLI, ACCOLITI, FOPPIANI PER NUOVO ALLACCIAMENTO	NOVANTINI
27 LUGLIO	ZAVATTARELLO- FARAVELLI	INTERVENTO PER PERDITA PRIMA DEL CONTATORE	NOVANTINI
27 LUGLIO	CASA MARCHESE	INTERVENTO PULIZIA CONTATORE	NOVANTINI
27 LUGLIO	CASA CAGNONE	SISTEMATO GALLEGGIANTE	NOVANTINI
27 LUGLIO	ACQUEDOTTO	CARDANINI X PISCINA + CAMION P.C. X ACQUA CARICATO NEL MORCIONE	NOVANTINI
27 LUGLIO	CROCIGLIA	CONTROLLO POMPE E PULIZIA SERBATOIO	NOVANTINI
28 LUGLIO	BOSEDA	CONTROLLO PER PRESUNTA PERDITA	NOVANTINI
28 LUGLIO	CROCIGLIA	CONTROLLO ACQUA E SERBATOI	NOVANTINI
29 LUGLIO	CROCIGLIA/MORCIONE	DISTESO TUBO CROCIGLIA PER ALLACCIAMENTO MORCIONE	NOVANTINI
30 LUGLIO	CROCIGLIA	CONTROLLO SERBATOI + INTERVENTO	NOVANTINI
31 LUGLIO	ACQUEDOTTO	SCARICATO CAMION E LAVATO ATTREZZI PER POMPA E PORTATA A SALDARE	NOVANTINI
31 LUGLIO	CASA ROSA	SISTEMATO IMPIANTO DI CLORAZIONE	NOVANTINI

AGOSTO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
03 AGOSTO	FORNACE	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO UN METRO DI TUBO	NOVANTINI
07 AGOSTO	TIDONE	INTERVENTO CON ENEL PER MANCANZA CORRENTE POMPE TIDONE	NOVANTINI
08 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA E PORTATO CISTERNA DA 1.000 LITRI ALLA CASA DI RIPOSO	NOVANTINI
09 AGOSTO	ZAVATTARELLO	CHIAMATO TECNICO PER RILEVAMENTO PERDITA ACQUA	NOVANTINI
09 AGOSTO	POMPE TIDONE	INTERVENTO GALLEGGIANTE BLOCCATO	NOVANTINI
09 AGOSTO	RIO TOVAZZA	RICERCA ACQUA PER CARICARE BOTTI	NOVANTINI
10 AGOSTO	CAMPO GIOCHI	INTERVENTO ROTTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 AGOSTO	VIA VITTORIO EMANUELE	INTERVENTO ROTURA ACQUEDOTTO	NOVANTINI
10 AGOSTO	OLTRETIDONE	GIRO PER MANCANZA ACQUA (DALLE 19,00 ALLE 21,009	NOVANTINI
11 AGOSTO	TOVAZZA	CONTROLLO PER MANCANZA ACQUA OLTRETIDONE E OSSENISIO	NOVANTINI
12 AGOSTO	CASALE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
12 AGOSTO	CASA CAGNONE	INTERVENTO-SMONTATO GALLEGGIANTE	NOVANTINI
13 AGOSTO	ACQUEDOTTO	ACQUA - PASSERINI	NOVANTINI
20 AGOSTO	VIA MASI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
21 AGOSTO	ACQUEDOTTO	INTERVENTO PER PRESUNTA PERDITA LINEA MOLINE	NOVANTINI
23 AGOSTO	TOVAZZA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
23 AGOSTO	CROCETTA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
24 AGOSTO	CROCETTA	ULTIMATO INTERVENTO	NOVANTINI
24 AGOSTO	VIA MASI	ULTIMATO LAVORO INTERVENTO DEL 20 AGOSTO	NOVANTINI
24 AGOSTO	MOLINE FORNACE	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO M. 20 DI TUBO	NOVANTINI
24 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CHIUSO ACQUA PER ALLACCIAMENTO PERELLI	NOVANTINI

SETTEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 SETTEMBRE	ACQUEDOTTO	CHIAMATO ENEL POMPE FERME TIDONE	NOVANTINI
07 SETTEMBRE	VIA VITTORIO EMANUELE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
07 SETTEMBRE	CROCIGLIA	CONTROLLO POMPE ACQUEDOTTO POCA PRESSIONE	NOVANTINI
08 SETTEMBRE	CROCIGLIA	LAVORI SERBATOIO	NOVANTINI
18 SETTEMBRE	POMPE TIDONE	CON ENELA LAVORI PALO E CAVI NUOVI	NOVANTINI
18 SETTEMBRE	CROCETTA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 SETTEMBRE	CROCETTA	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO TUBO 2 MT. E POSA BEOLE ROTTE PER LA RIPARAZIONE	NOVANTINI
21 SETTEMBRE	CA' NOVA	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
22 SETTEMBRE	POMPE TIDONE E CASA MERCANTI	INTERVENTO CON ELETTRICISTA	NOVANTINI

OTTOBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
02 OTTOBRE	MOLINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 OTTOBRE	OSSENISIO	INTERVENTO SERBATOIO	NOVANTINI
10 OTTOBRE	OSSENISIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
11 OTTOBRE	ACQUEDOTTO	GIRO PRESE CON PAVIA ACQUE	NOVANTINI
12 OTTOBRE	MOLINE	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 OTTOBRE	CASA MERCANTI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 OTTOBRE	POMPA MORCIONE	SMONTATO POMPA E RIAVVOLTO PROLUNGA	NOVANTINI
23 OTTOBRE	ACQUEDOTTO	PORTATO BOTTI ACQUA CASTELLO E SCUOLE A MOLINE	NOVANTINI

NOVEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
05 NOVEMBRE	CASA ROSA - CA' DEL BO CASA STEFANONE COSTA CECI	SISTEMATO LE SARACINESCHE CHE ERANO STATE CHIUSE	NOVANTINI
09 NOVEMBRE	PERDUCCO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
14 OTTOBRE	OSSENISIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO SOSTITUITO M. 3 DI TUBO	NOVANTINI
16 NOVEMBRE	VIA MASI	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
16 NOVEMBRE	VALLE INFERIORE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
17 NOVEMBRE	VIA MASI	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
17 NOVEMBRE	VALLE INFERIORE	ULTIMATO INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
20 NOVEMBRE	PERDUCCO	INTERVENTO SOSTITUZIONE M. 4 DI TUBO + SERACINESCA	NOVANTINI
21 NOVEMBRE	CROCIGLIA	SCARICATO IMPIANTO ACQUA	NOVANTINI
21 NOVEMBRE	BARINO DEL CASTELLO	SCARICATO IMPIANTO ACQUA	NOVANTINI
21 NOVEMBRE	ROSSONE	INTERVENTO SCAVO ACQUA	NOVANTINI
21 NOVEMBRE	OLTRE TIDONE	INTERVENTO SCAVO ACQUA	NOVANTINI
22 NOVEMBRE	CASA MARCHESE	INTERVENTO PULIZIA CONTATORI	NOVANTINI
23 NOVEMBRE	POMPE TIDONE	RECUPERATO POMPE E RIPRISTINATO COME PRECEDENTE	NOVANTINI

DICEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
06 DICEMBRE	SERBATOIO OSSENISIO	PULIZIA FILTRO SERBATOIO	NOVANTINI
06 DICEMBRE	RECROSIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
07 DICEMBRE	OSSENISIO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
09 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
13 DICEMBRE	ACQUEDOTTO	INTERVENTO CON ENEL PER MANCATA CORRENTE A CASA MERCANTI	NOVANTINI
14 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO PER MANCANZA ACQUA	NOVANTINI
15 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO PER MANCANZA ACQUA	NOVANTINI
18 DICEMBRE	MOLINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
18 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO PER ALLACCIAMENTO	NOVANTINI
19 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
19 DICEMBRE	CASA RUBERO	PORTATO CISTERNA DA 1.000 LITRI	NOVANTINI
20 DICEMBRE	MOLINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
21 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO, SOSTITUITO SERACINESCA, MESSO RUBINETTO PER SCARICO E PULITO CONTATORI	NOVANTINI
22 DICEMBRE	CASA MERCANTI	SBLOCCATO GALLEGGIANTE	NOVANTINI
22 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO PER TUBO GELATO	NOVANTINI
23 DICEMBRE	CASA RUBERO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
28 DICEMBRE	ACQUEDOTTO	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI
29 DICEMBRE	MOLINE	INTERVENTO ACQUEDOTTO	NOVANTINI

COMUNE DI ZAVATTARELLO

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE E DELLE OPERE DI DERIVAZIONE ANNO 2017

GENNAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
------	----------------	--------------	-----------

FEBBRAIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
03 FEBBRAIO	SERBATOIO CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI
03 FEBBRAIO	SERBATOIO COSTA CECI	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI
03 FEBBRAIO	SERBATOIO TIDONE	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI
13 FEBBRAIO	TUTTI I SERBATOI	CONTROLLO SU TUTTI I SERBATOI + CLORO	NOVANTINI
14 FEBBRAIO	FOSSO RECROSIO	CONTROLLO PRESE RIACCESO POMPE	NOVANTINI
17 FEBBRAIO	CASA CAGNONE	PULIZIA VICINO SERBATOIO	NOVANTINI

MARZO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
20 MARZO	SERBATOIO CASA ROSA E POMPE TIDONE	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI

APRILE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
04 APRILE	TUTTI I SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
18 APRILE	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOI + CLORO	NOVANTINI
18 APRILE	POMPE TIDONE	CONTROLLO POMPE TIDONE	NOVANTINI
28 APRILE	CASA ROSA	CLORO	NOVANTINI

MAGGIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
16 MAGGIO	CASA STEFANONE	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
17 MAGGIO	SERBATOI	INIZIATO TAGLIO ERBA	

GIUGNO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
06 GIUGNO	SERBATOIO OSSENISIO	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
07 GIUGNO	SERBATOIO CASA ROSA	CONTROLLO CASA ROSA	NOVANTINI
14 GIUGNO	SERBATOIO CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
15 GIUGNO	POMPA TIDONE + SERBATOI	CONTROLLO E INTERVENTO CON ELETTRICISTA	NOVANTINI
16 GIUGNO	PISCINA CASA ROSA E CASA MERCANTI	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
17 GIUGNO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
24 GIUGNO	TIDONE E CASTELLO	CONTROLLO ACQUA E CISTERNE	NOVANTINI
25 GIUGNO	POMPE TIDONE	CONTROLLO SERBATOI E POMPE TIDONE	NOVANTINI
29 GIUGNO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
30 GIUGNO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO	NOVANTINI
30 GIUGNO	CALENZONE	CONTROLLO PRESE	NOVANTINI

LUGLIO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
10 LUGLIO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
11 LUGLIO	OSSENISIO	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
11 LUGLIO	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
15 LUGLIO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
26 LUGLIO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
31 LUGLIO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI

AGOSTO

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
04 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
07 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
07 AGOSTO	FONTANONE	CONTROLLO PRESA	NOVANTINI
09 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
10 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
17 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
18 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
21 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
24 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
26 AGOSTO	SERBATOI	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
31 AGOSTO	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
31 AGOSTO	SERBATOIO	TAGLIO ERBA	NOVANTINI

SETTEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
01 SETTEMBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
02 SETTEMBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI
02 SETTEMBRE	LAGAGNOLO	CONTROLLO ACQUA PULIZIA CONTATORE	NOVANTINI
06 SETTEMBRE	OSSENISIO	CONTROLLO ACQUA PULIZIA SERBATOIO	NOVANTINI
08 SETTEMBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
15 SETTEMBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO ACQUA	NOVANTINI

OTTOBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
05 OTTOBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO SERBATOI	NOVANTINI
10 OTTOBRE	FONTANONE	CONTROLLO PRESA	NOVANTINI
20 OTTOBRE	CASA ROSA	CONTROLLO SERBATOIO + CLORO	NOVANTINI

NOVEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE

DICEMBRE

DATA	LUOGO/IMPIANTO	MANUTENZIONE	OPERATORE
06 DICEMBRE	ACQUEDOTTO	CONTROLLO	NOVANTINI

COMUNE DI ZAVATTARELLO

ANALISI DI LABORATORIO ANNO 2017

CULLIGAN HYDRA SERVICE s.r.l. di PIACENZA
LABORATORIO BIOVET di PIACENZA

PUNTO DI PRELIEVO	DATA PRELIEVO	ESITO	AZIONI CORRETTIVE
ZAVATTARELLO	14.03.2017	C	
ZAVATTARELLO	05.07.2017	NC	GIA' EMESSA ORDINANZA N. 25/2017 "BOLLITURA ACQUA PER CONSUMO UMANO" IN DATA 27.06.2017 PROT. N. 2923. RICHIESTA CONTROLLI ALLA DITTA INCARICATA
ZAVATTARELLO	22.08.2017	NC	GIA' EMESSA ORDINANZA N. 25/2017 "BOLLITURA ACQUA PER CONSUMO UMANO" IN DATA 27.06.2017 PROT. N. 2923. RICHIESTA CONTROLLI ALLA DITTA INCARICATA
ZAVATTARELLO	19.10.2017	C	EMISSIONE ORDINANZA N. 59/2017 DI REVOCA DELL'ORDINANZA N. 25/2017
ZAVATTARELLO	30.11.2017	C	

C CONFORME

NC NON CONFORME

Considerato che il Comune di Zavattarello è certificato ISO 14001/EMAS nel caso vengano evidenziate delle NC queste vengono registrate nell'apposito Registro delle Non conformità e trattate come indicato nella procedura del SGA.